

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Росинка»
с. Головтеево, ул. Школьная, д. 12
Малоярославецкий район,
Калужская область 249076
Телефон/факс: (08431) 2-73-34
E-mail: rosinka.2011@mail.ru
сайт: <http://dourosinka.40422-s-007.edusite.ru/p2aa1.html>

09.07.2022 № 1/14

Главному государственному инспектору
Малоярославецкого района по пожарному надзору - начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Малоярославецкого района Главного управления МЧС России по Калужской области
Малькову Д.В.

Во исполнение Предписания Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Росинка» от 27.01. 2022 года (протокол № 2), сообщаем об устранении выявленных нарушений:

№	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Информация об исполнении
1	Не проведено обучение мерам пожарной безопасности лица ответственного за пожарную безопасность	Проведено обучение , выдано удостоверение № 120 от 31.01.2022 до 31.01.2025 года
2	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (помещение пищеблока и прачечной)	Обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (помещение пищеблока и прачечной)
3	Допущено складирование в помещении электрощитовой горючих материалов	Устранено складирование
4	Допущено складирование в помещении теплоузла горючих материалов	Устранено складирование
5	Допущено размещение сгораемых материалов на эвакуационном выходе (второй этаж, административная часть)	Убрано новогоднее оформление на втором этаже административного здания
6	Не разработана и не подана в орган ОНД декларация пожарной безопасности	Разработана, подано заявление в ОНД для регистрации пожарной декларации
7	Допущено размещение сгораемых материалов на путях эвакуации	Убрана художественная экспозиция на путях эвакуации
8	Допущено хранение под лестничными маршами и на лестничной площадке сгораемых материалов	Убрано кресло, художественная экспозиция
9	Допущено сужение ширины наружных лестниц III типа	Данные работы осмечиваются, Отправлено письмо на имя заведующей отделом образования о выделении денег на ремонт наружных лестниц

с.и.инспектор ОНД и ПР
Киришени А.А. Юриш

10.02.2022 Поурисов

10	Отсутствует второй эвакуационный выход в помещении ясельной группы	В данном помещении убраны из спальни кровати в количестве 2 штук, их количество осталось 15. Что позволяет не иметь второй эвакуационный выход
11	Не обеспечена ширина выходов из лестничных клеток в вестибюль	Данные работы осмечиваются, Отправлено письмо на имя заведующей отделом образования о выделении денег на замену дверных проемов
12	Допущена эксплуатация электроустановочных изделий с повреждениями (отсутствует крышка на распаячной коробке)	Установлена крышка на распаячную коробку
13	Не обеспечена ширина основного эвакуационного выхода из здания детского сада	Данные работы осмечиваются, Отправлено письмо на имя заведующей отделом образования о выделении денег на замену дверных проемов

Приложение: фотоматериал, копия протокола вебторгов для составления сметы по эвакуационным дверям, копия удостоверения, копия письма.

Заведующий



E.A. Zaitseva
/Зайцева Е.А./