



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Калужской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Малоярославецкого района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Калужская область, г. Малоярославец, ул. Аузина, д. 27 «А», тел. 848431 (3-08-90)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению  
детский сад «Росинка»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки

№ 2 от «11»01. 2022 года

в период с «27» января 2022\_ г. по «27»января 2022\_ г.

Старший инспектор ОНДиПР Малоярославецкого района

ст.лейтенант внутренней службы Кирюшин А.А.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий Му-  
ниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Росинка»:

**Зайцева Е.А.**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со  
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/ п	Вид нарушения обязательных требований по- жарной безопасности, с указанием конкретного места	Ссылка на пункт, часть, статью и наиме- нование нормативного правового акта Россий-	Срок устранения нарушения обязатель-	Отметка о выполне- нии
--------------	---	--	---	------------------------------

	выявленного нарушения	ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	ных требований пожарной безопасности	
1	-не проведено обучение мерам пожарной безопасности лица ответственного за пожарную безопасность	(п.3 ППР в РФ);	31.07.2022	
2	-не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (помещение пищеблока и прачечной)	(п. 12 ППР в РФ);	31.07.2022	
3	-допущено складирование в помещении электрощитовой горючих материалов	(п.35 п.п «е» ППР в РФ);	31.07.2022	
4	-допущено складирование в помещении теплоузла горючих материалов	(п.16 п.п «б» ППР в РФ);	31.07.2022	
5	- допущено размещение сгораемых материалов (картон, пластик, кресло, мебель) на эвакуационном выходе (второй этаж, административная часть, «группа Пчелки»)	(п.16 п.п «ж» ППР в РФ);	31.07.2022	
6	- не разработана и не подана в орган ОНД декларация пожарной безопасности	(ст.64 ФЗ-123);	31.07.2022	
7	- допущено размещение сгораемых материалов (шкафов, лавки, художественные экспозиции) на путях эвакуации	(п.27 п.п «б» ППР в РФ);	31.07.2022	
8	-допущено хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках сгораемых материалов (кресла, художественные экспозиции)	(п.16 п.п «к» ППР в РФ);	31.07.2022	
9	- допущено сужение ширины наруж-	(п. 5.2.16. СП 1.13130.2009,	31.07.2022	

	ных лестниц III типа до 0,6-0,7 метра (должно быть 0,8 метра)	5.2.1 СП 1.13130.2020; ст.4,6 №123-ФЗ)		
10	- отсутствует второй эвакуационный выход в помещении ясельной предназначенного для одновременного пребывания 17 человек	(п. 5.2.12. СП 1.13130.2009, 5.1.3 СП 1.13130.2020; ст.4,6 №123-ФЗ)	31.07.2022	
11	- не обеспечена ширина выходов из лестничных клетки №2 в вестибюль, коридор не менее 1,2 м., (фактически от 0,64-0,80 м.)	(п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, 4.2.20 СП 1.13130.2020; ст.4,6 №123-ФЗ)	31.07.2022	
12	- допущена эксплуатация электроустановочных изделий с повреждениями (отсутствие крышки на распаячной коробке) (кабинет старшего воспитателя)	(п.35 п.п «б» ППР в РФ)	31.07.2022	
13	- не обеспечена ширина основного эвакуационного выхода из здания детского сада не менее 1.2 м. (фактически ширина дверей эвакуационного выхода 0,8 м.)	(п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, 4.2.20 СП 1.13130.2020; ст.4,6 №123-ФЗ)	31.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Росинка»:

Зайцева Е.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Старший инспектор ОНДиПР Малоярославецкого района  
ст.лейтенант внутренней службы Кирюшин А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

